

PLUS+

เลขที่ พพ.277/2568

วันที่ 31 มีนาคม 2568

เรียน บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จำกัด

เรื่อง ผลการตรวจอาคารสิริแคมป์ส เหตุการณ์แผ่นดินไหว

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาคารหลายแห่ง ทางฝ่ายบริหารอาคารโดยบริษัท พลัส หรือเพอร์ตี จำกัด ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบสภาพของอาคาร ประกอบด้วย

1. บริษัท อินฟรา กรุ๊ป จำกัด (INFRA GROUP) ผู้ออกแบบงานโครงสร้างอาคารสิริแคมป์ส
2. บริษัท แอสเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด (APS) ผู้ตรวจสอบอาคารประจำปี
3. บริษัท ทัช หรือเพอร์ตี จำกัด (TOUCH) งานวิศวกรรมและตรวจสอบอาคารของ PLUS

ทั้งนี้ ผลจากการตรวจสอบอาคารเบื้องต้น โครงสร้างของอาคาร (พื้น คาน เสา ผนัง ฝ้า) มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ระบบประกอบอาคารไม่ได้รับความเสียหาย งานสถาปัตยกรรมได้รับความเสียหายเล็กน้อย อาคารสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายภคิน เอกอัคร)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร

PLUS PROPERTY COMPANY LIMITED
59 SOI RIM KHLONG PHRA KHANONG,
PHRA KHANONG NUEA SUB-DISTRICT, VADHANA DISTRICT,
BANGKOK 10110 THAILAND

T +66 2027 7888
plus.co.th